

**Довідка  
про стан протипожежної безпеки у Сумському національному  
агарному університеті**

1. 18 лютого 2020 року в Сумському НАУ проведена перевірка ДСНС у Сумській області, про що отриманий відповідний припис, а також 09 червня 2020 року інспектором ДСНС було проведено обстеження протипожежного стану приміщень пункту тестування для проведення зовнішнього незалежного оцінювання, який розташований в навчальному корпусі № 2 університету та видана довідка за результатами обстеження.
2. Перевірені структурні підрозділи університету, розроблений план заходів щодо усунення виявлених порушень.
3. Сумський НАУ забезпечений нормативно-правовою документацією з цивільного захисту та пожежної безпеки.
4. Наказом ректора створена евакуаційна комісія з визначенням функціональних обов'язків особового складу.
5. Розроблена структура евакуаційних органів Сумського НАУ.
6. Наказом ректора в структурних підрозділах університету створені ланки пожежогасіння.
7. Розроблені та затверджені інструкції з питань пожежної безпеки.
8. Наказом призначенні відповідальні за пожежну безпеку в університеті та в приміщеннях вивішенні відповідні таблички.
9. Спеціальне навчання і перевірку знань з питань цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки на базі навчально - методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Сумської області у 2019 році пройшли 73 керівників та спеціалістів університету.
10. Проводяться протипожежні інструктажі з відміткою у відповідних журналах.
11. Проведені позапланові інструктажі учасникам освітнього процесу та співробітникам університету.
12. Здійснена перевірка знань загальнооб'єктої інструкції з пожежної безпеки у працівників охорони, сторожів та чергових на об'єктах.
13. 23 січня 2020 року проведено позапланове тренування з евакуації учасників освітнього процесу та співробітників університету.
14. Очищені від горючих матеріалів господарські та підвальні приміщення.
15. Будівлі та споруди забезпечені планами евакуації людей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій
16. В приміщеннях університету на видних місцях вивішенні таблички з вказівкою номерів телефону для виклику пожежно-рятувальної служби.
17. Виробничі підрозділи укомплектовані пожежними щитами та ящиками з піском.

18. Корпуси та гуртожитки забезпечені куточками з пожежної безпеки та цивільного захисту.
19. Проведені електровимірювальні роботи зі складанням відповідних протоколів.
20. Розроблена та затверджена інструкція з електробезпеки.
21. Біля електроприладів наявні маркувальні та попереджувальні написи.
22. На розетках вказана величина номінального струму.
23. В електрощитках наявні схеми відключення електроспоживачів.
24. Структурні підрозділи університету забезпечені вогнегасниками в кількості 329 шт., потрібно придбати 157 вогнегасників
25. Проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників.
26. Внутрішній та зовнішній противажежний водогін знаходиться в працездатному стані про що складені відповідні акти.
27. Двері шаф пожежних кранів потребують заміни з метою встановлення таких, що дозволяють візуальний огляд без їх розкриття (навчальний корпус № 2 (59 шт.) та гуртожиток № 4 (15 шт.))
28. Евакуаційні виходи не захаращені.
29. На вікнах перших поверхів навчальних корпусів та гуртожитків встановлені глухі грани.
30. Корпуси та гуртожитки не обладнані системою оповіщення про пожежу.
31. Всі будівлі, споруди та гуртожитки необхідно обладнати автоматичною пожежною сигналізацією.

**Начальник відділу охорони праці**



**М.А. Яковчук**